

TABEL VERPLICHTE TANKCONTROLES

PARTICULIERE STOOKOLIETANKS

Opslag van stookolie voor de verwarming van gebouwen

VLAANDEREN < 5000 kg ¹					
Omschrijving	BTV	ET	Wetgeving	OVI	Periodieke controle
Ondergronds	•	•	Vlarem II, Hoofdstuk 6.5	•	5 jaarlijks
Bovengronds	•	•	Vlarem II, Hoofdstuk 6.5	•	.. ²
WALLONIE < 3000 L ¹					
Ondergronds			-		-
Bovengronds			-		-

¹ houders ≥ 3000 L in Wallonië en ≥ 5000 kg in Vlaanderen vallen onder ingedeelde inrichtingen

² eenmalig voor bestaande tanks gevuld vóór 01/08/1995

OPSLAGTANKS INGEDEELDE INRICHTINGEN

Opslag van (licht) ontvlambare / brandbare (en gevaarlijke³) vloeistoffen

VLAANDEREN					
Omschrijving	BTV	ET	Wetgeving	OVI	Periodieke controle
Ondergronds	•	• ⁴	Vlarem II, Hoofdstuk 5.6 – 5.17	•	Beperkt onderzoek: 2 jaarlijks (<i>ww</i> ⁵ : jaarlijks) Algemeen onderzoek: 15 jaarlijks (<i>ww</i> ⁵ : 10 j.)
Bovengronds	•	• ⁴	Vlarem II, Hoofdstuk 5.6 – 5.17	•	Beperkt onderzoek: 3 jaarlijks Algemeen onderzoek: 20 jaarlijks
WALLONIE					
Omschrijving	BTV	ET	Wetgeving	OVI	Periodieke controle
Ondergronds ≥ 3000 L	•	•	Besluit Waalse Regering 30/11/2000, 17/07/2003, 24/07/2008, 31/05/2007, 29/11/2007 ⁷ , 31/03/2011 ⁷	•	DW dichtheidsproef: 10 jaarlijks EW dichtheidsproef: 3/5/10 jaarlijks ⁶
Bovengronds ≥ 3000 L	•	•	Besluit Waalse Regering 30/11/2000, 17/07/2003, 24/07/2008, 31/05/2007, 29/11/2007 ⁷ , 31/03/2011 ⁷	•	10 jaarlijks, indien leidingen en / of tank ontoegankelijk: dichtheidsproef

³ enkel voor Vlaanderen

⁴ enkel stookolietanks voor de verwarming van gebouwen

⁵ *ww*: waterwingebied of beschermingszone: jaarlijks beperkt en 10 jaarlijks algemeen

⁶ periode afhankelijk van ouderdom tank: > 30 j. of onbekend / 21 à 30 j./ ≤ 20 j.

⁷ opslagtanks met een brandstofverdeelinstallatie in eigen beheer of voor eigen gebruik

TABEL VERPLICHTE TANKCONTROLES

OPSLAGTANKS MET BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES

Opslag van (licht) ontvlambare / brandbare vloeistoffen

VLAANDEREN					
Omschrijving	BTV	ET	Wetgeving	OVI	Periodieke controle
Ondergronds	•		Vlarem II, Hoofdstuk 5.6 – 5.17	•	Beperkt onderzoek: 2 jaarlijks (w^5 : jaarlijks) Algemeen onderzoek: 15 jaarlijks (w^5 : 10 j.)
Bovengronds	•		Vlarem II, Hoofdstuk 5.6 – 5.17	•	Beperkt onderzoek: 3 jaarlijks Algemeen onderzoek: 20 jaarlijks
WALLONIE					
Omschrijving	BTV	ET	Wetgeving	OVI	Periodieke controle
Ondergronds	•		Besluit Waalse Regering 04/03/1999 en 30/11/2000 Tankstations ('Stations-service')	•	jaarlijks 10 jaarlijks met dichtheidsproef
Bovengronds	•		Besluit Waalse Regering 04/03/1999 en 30/11/2000 Tankstations ('Stations-service')	•	jaarlijks 10 jaarlijks met dichtheidsproef
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST					
Omschrijving	BTV	ET	Wetgeving	OVI	Periodieke controle
Ondergronds	•		Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering 21/01/1999	•	jaarlijks 10 jaarlijks met dichtheidsproef
Bovengronds	•		Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering 21/01/1999	•	jaarlijks 10 jaarlijks met dichtheidsproef

NORMEC BTV : Normec BTV heeft voor Vlaanderen erkende milieudeskundigen in de discipline "houders voor gassen en gevaarlijke stoffen" en "bodemcorrosie" in dienst, is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend als studie bureau in de discipline "opslaginstallaties" (AGR/INST/001243875) - "kathodische bescherming" (AGR/CAT/001243916) en voor het Waals Gewest erkend als expert in de discipline opslaginstallaties voor tankstations (AGRW.IS-013)

ET : Erkend technicus

OVI : Onderzoek vóór ingebruikname

DW : Dubbelwandig

EW : Enkelwandig

• : van toepassing

Belangrijke nota: de vermelde termijnen zijn maximum termijnen

(gelden enkel voor code groen en voor zover geen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn)