



# Preventiemiddelen

Naast de branddetectie in uw gebouw controleert Normec BTV ook de noodzakelijke preventiemiddelen die onmisbaar zijn om brand te bestrijden.

## Hydranten en muurhaspels

### 1. Wat houdt de keuring in?

Deze controle heeft als doel de plaatsing en de algemene staat te controleren van uw brandbestrijdingsmiddelen. Wij verifiëren of er voldoende watervoorraad is voor de bestrijding en kijken ook na of de middelen correct werken bij interventie. Wij kunnen eveneens specifieke druk- en debiettesten uitvoeren om uw noden in kaart te brengen.

### 2. Toegepaste wetgeving

Deze controle kan uitgevoerd worden volgens de voorschriften in de wet maar ook volgens de norm "NBN EN 671-1 – Vaste bestrijdingsinrichtingen – Slangsystemen – Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang".

## Rook- en warmteafvoer

### 1. Wat houdt de keuring in?

Wanneer u een rook- en warmteafvoersysteem plaatst, moet dit voortdurend nagekeken worden om de goede werking ervan te verifiëren. Onze controle omvat de volledige installatie, of deze nu elektrisch, mechanisch of pneumatisch is.

Wij verifiëren de bediening van het toestel, alsook de signalen die het toestel ontvangt of uitstuurt naar de centrale. Wij controleren of de werking gegarandeerd blijft wanneer er een elektrische onderbreking plaatsvindt of wanneer het afvoer kanaal geopend of gesloten wordt.

### 2. Toegepaste wetgeving

De afvoerkanaalen dienen gekeurd te worden volgens eisen bepaald naargelang de natuur van de risico's in het gebouw. Normec BTV kan een conformiteitsonderzoek uitvoeren volgens de algemene, legale voorschriften, alsook volgens de Belgische norm "NBN S21-208-3: Brandbeveiliging in gebouwen – Verluchtingsopeningen in binnentrappenhuizen".

## Gasdetectie

### 1. Wat houdt de keuring in?

De opsporing van methaangas vormt een aanvulling op de branddetectie om de bescherming van goederen en mensen te garanderen. Tijdens deze controle kijken wij de werking van de branddetectoren na op basis van verschillende gevoeligheidsniveaus. We constateren vaak dat de levensduur van de branddetector reeds overschreden is op basis van zijn werking.

We controleren ook de signalen die ontvangen of uitgezonden worden naar de brandcentrale en de goede werking van de koppelingen: de elektromagnetische gasklep, het afdichtingsscherm van de ketel,...

Bestel deze keuring nu in uw regionaal kantoor of via [www.normecbtv.com](http://www.normecbtv.com)



# Preventiemiddelen

## Automatische blusinstallaties

### 1. Wat houdt de keuring in?

Beschikt uw gebouw over een automatische blusinstallatie? Of u nu een gas- of een watersysteem heeft, wij kijken de algemene staat van de installatie in haar originele vorm na alsook het starten van de blusinstallatie. In het bijzijn van de onderhoudsfirma controleren we ook de goede werking van de besturingsmechanismen en verifiëren we of er geen uitwendige invloeden aanwezig zijn die deze werking kunnen verstoren. We kijken ook de informatieoverdracht naar het brandalarm na en de naleving van het schema "oorzaken en gevolgen" op uw site.

### 2. Toegepaste wetgeving

Er zijn meerdere standaarden van toepassing op automatische blusinstallaties, en dit volgens het plaatsingssysteem. Deze kunnen onderworpen zijn aan de normen NBN EN of aan de regels van het NFPA. Normec BTV is BELAC-geaccrediteerd voor de periodieke controles van de automatische blusinstallaties.

### 3. Te voorzien op de dag van controle

De aanwezigheid van de installateur of het onderhoudsbedrijf is essentieel om de installatie te bedienen.

Presenteer het volledige dossier met onder meer plannen, afmetingen, berekeningen, keuringsrapporten, onderhoudsrapporten en logboeken.

Tijdens onze keuring worden de alarmen getest, wat voor overlast kan zorgen.

Bestel deze keuring nu in uw regionaal kantoor of via [www.normecbtv.com](http://www.normecbtv.com)